

Nachweis
Luftdurchlässigkeit
Schlagregendichtheit
Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlauchtest
Schlagregendichtheit dynamisch

Prüfbericht 108 27299

Auftraggeber **Gastaldello Sistemi S.p.A.**
Viale Artigianato, 16

37064 Povegliano Veronese
Italien




Grundlagen

pr EN 13830 : 2003 – 03
EN 12207 : 1999 - 11
AAMA 501.2-83
DIN V ENV 13050 : 2001 - 03

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produkt/Bauteil | Pfosten-Riegel-Fassade |
| Bezeichnung | EUROline 50F-A und 50F-B |
| Außenmaß (B x H) | 4050 mm x 4850 mm |
| (Rahmen) Material | Aluminium |

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Eigenschaften für Vorhangfassaden nach prEN 13830

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Eine Übertragung ist möglich wenn gemäß prEN 13830 die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.

Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 35 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 Bildreihe
- Anlage 2 Prüfprotokolle

Luftdurchlässigkeit Fassadenkonstruktion



Klasse AE

Luftdurchlässigkeit Einsatzfenster



Klasse 4

Schlagregendichtheit Fassadenkonstruktion



statisch Klasse RE 1950
dynamisch 250 Pa / 750 Pa

Schlagregendichtheit Einsatzfenster



Klasse E 1200

Widerstandsfähigkeit bei Windlast



Prüflast 2000 Pa
Sicherheit 3000 Pa

Schlauchtest nach AAMA 501.2



kein Wassereintritt

ift Rosenheim
24. September 2003

Dr. Helmut Hohenstein
Institutsleiter

i. A. Markus Egli
Prüffeld Systemprüfung

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer: Dr. Helmut Hohenstein
Zertifizierungsstelle, PÜZ Stelle
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Straße
83026 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8031 261-0
Fax +49 (0) 8031 261-290
http: www.ift-rosenheim.de

Kto. 38 22, BLZ /11 500 00
AG Traunstein, HRB: 14763
IBAN:
DE9071150000000003822



DAP-PL-0808.01
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60