

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit




Prüfbericht 201 34682

Auftraggeber	GASTALDELLO SISTEMI S.p.A. Viale Artgianato 16 37064 Povegliano VR Italien
Produkt	Außentür, einflügelig mit Oberlicht
Bezeichnung	EUROline 72 Wood
Außenmaß (B x H)	1100 mm x 2700 mm
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial	Außen Aluminium, Innen Holzverkleidung Flügeldichtung: Art. Nr.: 205167, Lippendichtung, vierseitig umlaufend Blendrahmendichtung: Art. Nr.: 205026, Lippendichtung, dreiseitig umlaufend
Dichtungen	
Schwelle	Thermisch getrennt, GASTALDELLO SISTEMI S.p.A. Schloss: Mehrfachverriegelung, Fa SIEGENIA-AUBI KG Bänder: Art. Nr.: 203752, Fa. AGB - Italia Schließblech: Einzelschließblech, Fa. SIEGENIA-AUBI KG
Beschläge	
Schließzustand	geschlossen in Falle

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm
Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Türen.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.
Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 20 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (4 Seiten)

Ergebnis **Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210**



Klasse C4

Ergebnis **Schlagregendichtheit – EN 12208**



Klasse 6A

Ergebnis **Luftdurchlässigkeit – EN 12207**



Klasse 4

ift Rosenheim
22. April 2008

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Sattich J.

Johannes Sattich
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99