

Nachweis

**Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit**



Prüfbericht 201 34675

Auftraggeber **GASTALDELLO SISTEMI S.p.A.**
Viale Artgianato 16

37064 Povegliano VR

Italien

Produkt	Außentür, einflügelig
Bezeichnung	EUROline 50 N
Außenmaß (B x H)	1100 mm x 2200 mm
Belastungsseite	Öffnungsseite / Öffnungsfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial	Aluminium
Dichtungen	Flügeldichtung: Art. Nr.: 205055, EPDM GASTALDELLO SISTEMI S.p.A., vierseitig umlaufend Blendrahmendichtung: Art. Nr.: 205055, EPDM GASTALDELLO SISTEMI S.p.A., dreiseitig umlaufend
Schwelle	unisoliert, GASTALDELLO SISTEMI S.p.A.
Beschläge	Schloss: Mehrfachverriegelung, Fa. SIEGENIA-AUBI KG Bänder: Art. Nr.:203697; Fa. GASTALDELLO SISTEMI Schließblech: Einzelschließblech, Fa. SIEGENIA-AUBI KG
Schließzustand	geschlossen, in Falle

Ergebnis **Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210**



Klasse C4

Ergebnis **Schlagregendichtheit – EN 12208**



Klasse 1A

Ergebnis **Luftdurchlässigkeit – EN 12207**



Klasse 4

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm
Prüfnormen:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06

Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Türen.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 19 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (4 Seiten)

ift Rosenheim
10. April 2008

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Johannes Sattich

Johannes Sattich
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



® PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99