

Certificato di prova.
Permeabilità all'aria.
Tenuta all'acqua.
Resistenza a carichi dovuti al vento.
Test del tubo flessibile.
Tenuta ermetica dinamica contro gli scrosci di pioggia.
Verbale di collaudo 108 27299i*)



Committente **Gastaldello Sistemi S.p.A.**
Viale Artigianato, 16
37064 Povegliano Veronese
Italia

Basi
pr EN 13830 – 2003 – 03
EN 12207: 1999-11
AAMA 501.2-83
DIN V ENV 13050 – 2001 - 03

Prodotto/elemento costruttivo.	Facciata Montante-Traverso
Denominazione.	EUROline 50F-A e 50F-B
Dimensioni esterne (L x H)	4050 mm x 4850 mm
Materiale (telaio).	Alluminio

Illustrazione



Avvertenze per l'uso
Il presente verbale di collaudo serve come certificato di prova delle caratteristiche per le facciate a cortina conformemente a prEN 13830.

Validità.

I dati ed risultati indicati si riferiscono esclusivamente ai corpi di prova collaudati e descritti.
Un trasferimento è possibile se, conformemente a prEN 13830, sono presenti determinate condizioni preliminari adeguate.
Non sono stati tenuti in considerazione i fenomeni dovuti all'invecchiamento ed all'influsso di agenti atmosferici.

Avvertenze sulla pubblicazione

Vale il foglio istruzioni ift- "Avvertenze relative all'uso di verbali di collaudo ift".

Il frontespizio può essere usato come riassunto breve.

Indice.

La certificato comprende complessivamente 35 pagine.

- 1 Oggetto.
 - 2 Esecuzione.
 - 3 Risultati singoli.
- Allegato 1: sequenza fotografica.
Allegato 2: verbali di collaudo

Permeabilità all'aria della costruzione della facciata



Categoria AE.

Permeabilità all'aria delle finestre applicate



Categoria 4

Tenuta all'acqua della costruzione della facciata.



Statica, Categoria RE 1950
Dinamica 250 Pa / 750 Pa

Tenuta all'acqua delle finestre applicate



Categoria E 1200.

Resistenza a carichi dovuti al vento



Carico di prova 2000 Pa
Sicurezza 3000 Pa

Test del tubo flessibile conformemente a AAMA 501.2.



Nessuna penetrazione d'acqua.

ift Rosenheim
9. ottobre 20003

Dr. Helmut Hohenstein
Direttore Istituto

i. A. Markus Egli
Sezione collaudo sistemi.

*) La verbale di collaudo Nr. 108 27299i è una traduzione della verbale di collaudo Nr. 108 27299 del 24. settembre 2003.

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer: Dr. Helmut Hohenstein
Zertifizierungsstelle, PÜZ Stelle
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Straße 7-9
83026 Rosenheim
Tel. +49 (0) 8031 261-0
Fax +49 (0) 8031 261-290
http: www.ift-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Kto. 38 22, BLZ 711 500 00
AG Traunstein, HRB: 14763
IBAN:
DE9071150000000003822



DAP-PL-0808.01
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60