

# Nachweis

## Widerstandsfähigkeit bei Windlast

## Schlagregendichtheit

## Luftdurchlässigkeit



Prüfbericht 201 34679

Auftraggeber	<b>GASTALDELLO SISTEMI S.p.A.</b> <b>Viale Artgianato 16</b> <b>37064 Povegliano VR</b> <b>Italien</b>
Produkt	Außentür, einflügelig mit Oberlicht
Bezeichnung	EUROline 65
Außenmaß (B x H)	1100 mm x 2700 mm
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial	Aluminium
Dichtungen	Flügelüberschlagdichtung: Lippendichtung, vierseitig umlaufend Blendrahmendichtung: Lippendichtung, dreiseitig umlaufend
Schwelle	thermisch getrennt, GASTALDELLO SISTEMI S.p.A. Schloss: Mehrfachverriegelung, Fa SIEGENIA-AUBI KG Bänder: Art. Nr.: 203752, GASTALDELLE SISTEMI S.p.A. Schließblech: Einzelschließblech, Fa. SIEGENIA-AUBI KG
Beschläge	
Schließzustand	geschlossen in Falle

### Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen:

EN 1026 : 2000-06

EN 1027 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06

Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN.

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Türen.

### Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 20 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (4 Seiten)

Ergebnis **Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210**



**Klasse C4**

Ergebnis **Schlagregendichtheit – EN 12208**



**Klasse 3A**

Ergebnis **Luftdurchlässigkeit – EN 12207**



**Klasse 4**

ift Rosenheim  
10. März 2008

*Christian Kehrer*

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

*Sattich J.*

Johannes Sattich  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99