

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Schlagregendichtheit

Luftdurchlässigkeit




Prüfbericht 201 34683

Auftraggeber	GASTALDELLO SISTEMI S.p.A. Viale Artgianato 16 37064 Povegliano VR Italien
Produkt	Außentür, einflügelig
Bezeichnung	EUROline 72 Wood
Außenmaß (B x H)	1300 mm x 2200 mm
Belastungsseite	Öffnungsseite / Öffnungsfläche nach DIN 107
Rahmenmaterial	außen Aluminium, innen Holzverkleidung
Dichtungen	Flügelüberschlagdichtung: Art. Nr.: 205055, Lippendichtung, vierseitig umlaufend Flügeldichtung: Art. Nr.: 205167, Schlauchdichtung, vierseitig umlaufend
Schwelle	thermisch getrennt, GASTALDELLO SISTEMI S.p.A. Schloss: Mehrfachverriegelung, Fa SIEGENIA – AUBI KG Bänder: Art. Nr.: A8041Neo Pa 1 Schließblech: Einzelschließblech, Fa. SIEGENIA – AUBI KG
Beschläge	
Schließzustand	geschlossen in Falle

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster und Außentüren – Produktnorm
 Prüfnormen:
 EN 1026 : 2000-06
 EN 1027 : 2000-06
 EN 12211 : 2000-06
 Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Türen.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.
 Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.
 Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 19 Seiten
 1 Gegenstand
 2 Durchführung
 3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (4 Seiten)

Ergebnis **Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210**



Klasse C3

Ergebnis **Schlagregendichtheit – EN 12208**



Klasse 2A

Ergebnis **Luftdurchlässigkeit – EN 12207**



Klasse 3


ift Rosenheim
22. April 2008

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Sattich J.

Johannes Sattich
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18

